



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, а/я 25461, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Пирытинская, д. 5А, Абакан, 655011
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: abakan@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

г. Абакан

(место составления акта)

28 января 2015 г.

(дата составления)

15-00 час

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 18/0022/4905/2015**

С 22 по 28 января 2015 г. по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 32, на основании распоряжения руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Ходосевича А. В. от 15.12.2014 г. № 4905-р/кр была проведена плановая проверка государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Национальный архив» с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Продолжительность проверки: 5 рабочих дня.

Акт составлен: отделом энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора.

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:
государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия Бардаков Иван Данилович,

При проведении проверки присутствовал: заместитель директора Браим Игорь Николаевич.

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Зам. директора Браим И.Н.

14.01.2015 г. 15 час.56 мин.

Сведения о проверенной организации

Полное наименование: государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Национальный архив»

Сокращённое наименование: ГКУ РХ «Национальный архив»

Учреждение зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 19.04.2011 г., свидетельство о внесении записи от 19.04.2011 г. серия 19 № 000836172.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 01.07.2009 г. серия 19 № 000838344.

Устав: утвержден постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.04.2011 г. № 177

Адрес юридического лица: 65501, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 32.

Местонахождение, почтовый адрес объекта: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 32, тел. 8(39022), 22-24-09, 24-02-47.

Реквизиты: ИНН-1901090315, КПП-190101001, ОГРН-1091901002050, ОКПО-87238523, ОКАТО-95401000000, БИК-049514001

л/с-03802011370 – УФК по РХ, эл. почта-narh_19@mail.ru

р/сч 40201810300000010005 в ГРКЦ НБ РХ Банка России г. Абакан.

Руководитель учреждения: Райс Валентина Михайловна назначена на должность директора ГКУ РХ «Национальный архив» приказом от 23.07.2009 г. № 89, действует на основании устава.

Ответственный за энергосбережение и повышение энергетической эффективности: заместитель директора Браим Игорь Николаевич (приказ от 24.12.2012 г. № 45-п).

Основные виды деятельности по ОКВЭД: 01.41.3 – является исполнение государственных функций и оказание государственных услуг в сфере архивного дела на территории Республики Хакасия в соответствии с действующим законодательством.

Основными целями деятельности ГКУ РХ «Национальный архив» являются обеспечение хранения, комплектования, государственного учета и использования документов Архивного фонда Республики Хакасия и других архивных документов, принятых на государственное хранение в Архив.

Свидетельство о государственной регистрации права: на оперативное управление здания ГКУ РХ «Национальный архив» от 20.07.2011 г. 19 АА № 368473, Земельных участков в г. Абакане -нет.

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

ГКУ РХ «Национальный архив» располагается в г. Абакане ул. Щетинкина, д 32, в четырехэтажном здании общей площадью 1290,9 м².

Энергоснабжение ГКУ РХ «Национальный архив» осуществляется согласно государственного контракта первой ценовой категории с ООО «Абаканэнергосбыт». от 30.12.2014 г. № 97, Р макс – 150,0 кВт.

Приборы учета электрической энергии:

Приборы учета электрической энергии установлены во ВРУ-0,4 кВ. здания, поверены, опломбированы и приняты на учет энергосбытовой организацией. (см. договора на электроснабжение)

ввод-1: тип Меркурий-230 АМ02 заводской № 17659343, 3х220/380В, 10-100 А Т/Т -нет, гос. поверка 2/2014 г., дата следующей поверки 2025 г.;

ввод-2: тип Меркурий-230 АМ02 заводской № 17658952, 3х220/380В, 10-100 А Т/Т -нет, гос. поверка 2/2014 г., дата следующей поверки 2025 г.;

Теплоснабжение объектов осуществляются на основании контракта теплоснабжения и поставки горячей воды, от 30.12.2014 г. № 2454, заключенного с ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания» (ТГК-13). Расчетная максимальная часовая подключенная нагрузка составляет 1,2848 Гкал/час.

Приборы учета тепловой энергии установлены в тепловом узле поверены, опломбированы и приняты на учет теплоснабжающей организацией (см. договор на теплоснабжение).

Представлена Программа энергосбережения на 2013-2020 гг., утвержденная директором ГКУ РХ «Национальный архив» (приказ от 24.12.2012 г. № 45 п). Предусмотренный объем финансирования программы составляет 905 000. руб.

Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов, составленный обществом с ограниченной ответственностью «СибирьЭнергоСервис» по результатам обязательного энергетического обследования, представлен паспорт, рег. № ЭП- СРО- 621-2012-25 от декабря 2012 г.

ООО «СибирьЭнергоСервис» зарегистрировано в СРО Некоммерческое партнерство по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (свидетельство № Э-040-2011-1901072299-25 от 12.05.2011 г.).

Результаты проверки:

По результатам проверки установлено, что ГКУ РХ «Национальный архив» выполняет требования законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: № 6 от 19.01.2015 г.


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Ходосевича А. В. на проведение проверки от 15.12.2014 г. № 4905-р/кр.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела
энергонадзора по Республике
Хакасия



подпись

И.Д. Бардаков

При проверке присутствовал
зам. директора




подпись

И.Н. Браим

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:

Директор



подпись, дата

В. М. Райс

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.